

В имущественный комплекс входят участки земли, различные здания и сооружения, инвентарь с оборудованием, товарами и правами потребителя, фирменное название, знаки на товарах, а также знаки обслуживания и многое другое.

Чтобы ограничить фронт распространения пожара, нужно провести мероприятия, инженерные и архитектурные решения, относительно ограничения площади, затрагивая такой процесс, как [проектирование опс](#), продолжительность периода горения и его интенсивность.

Сюда также можно отнести следующие комплексы: решения, связанные с конструктивными и объемно-планировочными вопросами, которые будут создавать препятствие для непосредственного распространения опасных факторов пожара относительно помещения, между ними и группами помещений, с самой разной пожарной опасности функционального типа. Пожарная безопасность может быть ограничена участием материалов строительного типа, которые используются на поверхности объектов и конструкций, включая кровлю, отделки и облицовки фасадов, разного рода помещений и многое другое.

Основными требованиями являются противопожарные расстояния, которые находятся между зданиями, различными сооружениями и строениями. Их можно определить в качестве расстояний между стенами снаружи либо другими конструкциями зданий и сооружений, затрагивая разного рода строения. Если присутствуют конструкции зданий, которые выступают больше одного метра, где есть горючие материалы в составе, тогда надо принять расстояния между данными конструкциями.

Противопожарные расстояние, которые присутствуют между зданиями, сооружениями, а также строениями 1 и 2 степеней огнестойкости, можно делать меньше до 3,5 метра, но стена другого высокого здания, которая будет располагаться напротив, является противопожарной и относится к первому типу.

